



AERONAUTICA MILITARE
61° STORMO
R.L. – S.M.I.

SPECIFICA TECNICA

LOCALITA': 61° STORMO GALATINA

OGGETTO: *INSTALLAZIONE ANALIZZATORE DI RETE*

NR. di P.G. *SN*

DENOMINAZIONE: *NUOVA CABINA ELETTRICA ARRIVO ENEL*

CAPITOLO:

IMPORTO: *€ 15.000,00 + I.V.A. esente*

E.F.: *2024*

REDATTO DA:

Il Capo Nucleo Impianti Elettrici
PLGT Francesco PICARIELLO

Parte 1

Con il presente lavoro si intende compensare la Ditta appaltatrice per l'installazione di un analizzatore di rete per il monitoraggio della qualità della fornitura elettrica.

L'articolo comprende altresì:

- *Fornitura, installazione e commissioning di sistema UNOPOWER UP2010, su vs quadro MT già dotato di morsettiera di accesso ai segnali V-I.*
- *4.2 Fornitura, installazione e commissioning di sistema di trasmissione dati GPRS, dotato di vs scheda SIM, IP dinamico, con capacità dati della SIM di almeno 100MB/mese.*
- *4.3 Programma PQ Secure Management, necessario alla archiviazione cluod dei dati per successiva analisi per un periodo minimo di almeno 12 mesi.*
- *4.4 Reportistica ed analisi*
- *Attività di reportistica periodica frequenza mensile, analisi dei risultati e trasmissione dei report, per un periodo minimo di almeno 12 mesi.*
- *4.5 Analisi finale dei risultati*
- *Relazione tecnica specialistica con esplicitazione delle soluzioni tecniche necessarie alla risoluzione delle eventuali problematiche d'impianto ovvero preparazione di report tecnico da inviare al distributore per successiva azione di confronto in contraddittorio*

è compreso il rilascio dell'eventuale Dichiarazione di Conformità dell'apparecchiatura corredata della Relazione Tipologica dei materiali utilizzati e schema elettrico.

Tutte le opere prima di essere eseguite, saranno concordate con la DD.LL.

La Ditta appaltatrice sarà responsabile degli eventuali danni provocati anche alle altre opere e/o impianti durante l'esecuzione dei lavori, e alle cui riparazioni dovrà provvedere a propria cura e spese, salvo eventuale rivalsa e richiesta di maggiori danni per avarie provocate dai malfunzionamenti degli impianti.

Nel prezzo è compreso:

- *ogni altro organo ed accessorio occorrente e non specificatamente menzionato;*
- *gli oneri per la manodopera comune, qualificata o specializzata da impiegarsi;*
- *le opere murarie, metalliche, elettriche, di carpenteria varie e mensolame eventualmente occorrenti;*
- *gli oneri relativi alla sicurezza per l'uso, il montaggio e lo smontaggio di eventuali opere provvisorie;*

è compreso altresì ogni altro onere e magistero, principale e accessorio, per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte e gli impianti perfettamente funzionanti.

La contabilizzazione avverrà a corpo.

Prima della presentazione dell'offerta la Ditta dovrà effettuare il sopralluogo al fine di prendere visione delle opere da eseguire, previo accordi con il Servizio Manutenzione Infrastrutture.

Punto di Contatto:

PLgt. PICARIELLO Francesco 0832-262303/2501

Parte 2

REQUISITI DELLA DITTA

- *dovrà essere abilitata all'esecuzione di lavori di cui all'art. 1, comma 1 lettera a) del D.M. 22-01-2008 n° 37 e ss.mm.ii.;*
- *dovrà nominare il Responsabile Tecnico abilitato alla sottoscrizione della certificazione di conformità;*

Parte 3

ONERI GENERALI A CARICO DELLA DITTA

- *dovrà predisporre e presentare prima dell'esecuzione dei lavori i seguenti documenti:*
 - a. *copia visura camerale;*

- b. *elenco del personale dipendente da impiegarsi per i lavori oggetto della presente richiesta, corredato delle fotocopie dei documenti d'identità di ciascun dipendente e i documenti che asseverino il rapporto di lavoro con la Ditta (ad. es. il Mod. UNILAV). L'Amministrazione si riserva di effettuare dei controlli circa il gradimento del personale dipendente, e in maniera insindacabile potrà valutare l'opportunità di consentire l'accesso anche solo temporaneo dello stesso. La Ditta non potrà appellarsi su tale determinazione;*
 - c. *elenco dei mezzi da impiegarsi per i lavori oggetto della presente richiesta che intende far accedere nell'ambito aeroportuale, corredato delle fotocopie delle carte di circolazione e tagliandi assicurativi di ogni mezzo indicato;*
 - d. *Piano Operativo di Sicurezza*
- *in riferimento a quanto disposto dal D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 e ss.mm.ii., la Ditta appaltatrice, prima dell'inizio dei lavori, dovrà presentare una dichiarazione degli adempimenti previsti dal D.Lgs. stesso, in particolare:*
 - a. *di attenersi alle misure generali di tutela previste per la salute e la sicurezza dei lavoratori;*
 - b. *di attenersi e di aver adempiuto a quanto previsto circa gli obblighi del datore di lavoro;*
 - c. *di adempiere a quanto dettato circa la riunione periodica, se la Ditta rientra in tale categoria.*
 - d. *in detta dichiarazione, la Ditta dovrà inoltre indicare ed eventualmente allegare il relativo documento:*
 - e. *azienda (ragione sociale);*
 - f. *sede sociale;*
 - g. *nominativo del datore di lavoro;*
 - h. *committente (sede dell'unità produttiva a cui fa riferimento il documento);*
 - i. *attività svolta o esercitata (oggetto della Ditta);*
 - j. *nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione;*
 - k. *nomina e accettazione del medico competente;*
 - l. *nominativo del rappresentante della sicurezza dei lavoratori;*
 - m. *di aver informato il personale sul lavoro che dovrà svolgere, indicando i rischi ed i pericoli; di averlo formato e dotato di tutti i d.p.i. necessari al corretto e sicuro svolgimento del lavoro, così come previsto dalla vigente normativa;*
 - n. *matricola INPS, INAIL e Cassa Edile;*
 - o. *di effettuare la manutenzione prevista dalle norme e dai libretti di uso e manutenzione delle attrezzature e strumentazioni impiegate dal proprio personale nell'esecuzione del presente Servizio.*

Tale dichiarazione, dovrà essere firmata dal legale rappresentante della Ditta appaltatrice.

- *La Ditta appaltatrice adotterà tutte le cautele e disposizioni atte a garantire l'incolumità del personale addetto ai lavori in ambienti in cui si svolgono lavorazioni che sviluppino gas, liquami e radiazioni nocive.*
- *L'orario di lavoro dovrà essere concordato con il personale tecnico dell'Amministrazione designato e comunque all'interno dell'orario di servizio;*
- *La Ditta appaltatrice assume ogni responsabilità per i danni eventualmente causati durante tutte le fasi di predisposizione, esecuzione, di smontaggio del cantiere, di collaudo, di trasporti, di allontanamento del materiale a rifiuto e in qualsiasi altra operazione ai beni dell'Amministrazione o a terzi nonché al personale militare e civile presente nelle zone di lavoro e nelle immediate vicinanze interessate da allestimenti di cantiere. La Ditta stessa non potrà invocare a sua discolora la insufficiente vigilanza da parte del personale designato da questa amministrazione e dovrà provvedere a riparare a sue cure e spese i danni di cui sopra nel più breve tempo possibile.*

Tenuto conto della tipologia dei lavori in epigrafe e della loro durata prevista non superiore a 5 uomini-giorno, non si applica, ai sensi del comma 3-bis art. 26 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81, l'obbligo dell'elaborazione del DUVRI di cui al comma 3 del medesimo D.L.

IL COMPILATORE
IL CAPO NUCLEO IMPIANTI ELETTRICI
1° Lgt. A.A.r.ma. Francesco PICARIELLO

IL CAPO SERVIZIO MANUT. INFRASTRUTTURE f.f.
S.Ten. G.A.r.s. Ilenia FIUME