

Parte 1

SPECIFICA TECNICA ALLEGATA ALLA RICHIESTA N° 14-SCT-2025

INTERVENTO DI SOSTITUZIONE DI N. 16 LANCE DELLE MANICHETTE ANTINCENDIO UNI 45 CON NUOVE LANCE A NORMA A TRE EFFETTI. MANUFATTO "NUOVO REPARTO VOLO" PG141.

Con il presente lavoro si intende compensare la Ditta appaltatrice di tutti gli oneri derivanti dagli interventi volti a ottenere il ripristino dell'efficienza delle manichette antincendio a servizio della palazzina Comando come meglio descritto nella stessa Nota Preliminare.

L'intervento in parola comprende essenzialmente:

- Fornitura ed installazione di n. 16 lance a norma UNI 45 a più effetti con dispositivo di commutazione in lega leggera e rivestimento in gomma ed ottone con velo protettivo del tipo omologato
- Rimozione e smaltimento materiali rimossi e non efficienti;
- Rilascio della Dichiarazione di Conformità 37/2008 corredata della Relazione Tipologica dei materiali utilizzati, delle schede tecniche e delle omologazioni, oltre che di ogni altra certificazione prevista per legge.

e compreso gli oneri le verifiche le eventuali regolazioni occorrenti.

La Ditta appaltatrice dovrà presentare alla Direzione Lavori, prima di dare corso alla fornitura ed alla successiva posa in opera, il materiale tecnico-descrittivo dei prodotti che si intende fornire e provvedere all'acquisto solo dopo l'accettazione. Tutti i materiali dovranno pervenire sigillati e recanti chiaramente marca e denominazione, e dovranno essere posti in opera prestando particolare cura e attenzione e comunque secondo quanto prescritto dalla casa produttrice.

Tutte le opere prima di essere eseguite, saranno concordate con la DD.LL. e con il Responsabile del Manufatto presso cui dovranno realizzarsi gli interventi, e realizzate compatibilmente con l'esercizio delle altre attività svolte nell'ambiente di lavoro.

La Ditta appaltatrice sarà responsabile degli eventuali danni provocati anche alle altre opere e/o impianti durante l'esecuzione dei lavori, e alle cui riparazioni dovrà provvedere a propria cura e spese, salvo eventuale rivalsa e richiesta di maggiori danni per avarie provocate dai malfunzionamenti degli impianti.

Nel prezzo è compreso:

- ogni altro organo ed accessorio occorrente e non specificatamente menzionato;
- gli oneri per la manodopera comune, qualificata o specializzata da impiegarsi;
- la rimozione delle unità inefficienti, il carico, il trasporto con qualsiasi mezzo e a qualsiasi distanza e lo scarico e smaltimento secondo le vigenti normative;
- le opere murarie, metalliche, elettriche, di carpenteria varie e mensolame eventualmente occorrenti;
- la verniciatura delle parti in ferro e la pitturazione di parti murarie;
- gli oneri relativi alla sicurezza per l'uso, il montaggio e lo smontaggio di eventuali opere provvisorie quali scale, trabattelli o ponteggi di qualunque tipologia od altro;
- l'uso di idonei mezzi di sollevamento

e compreso altresì ogni altro onere e magistero, principale e accessorio, per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte e gli impianti perfettamente funzionanti.

Prima della presentazione dell'offerta la Ditta dovrà effettuare il sopralluogo al fine di prendere visione delle opere da eseguire, previo accordi con il Servizio Manutenzione Infrastrutture.

Punto di Contatto:

Lgt Maurizio Mastria 0832-264323

Parte 2

REQUISITI DELLA DITTA

- la ditta deve possedere le competenze tecniche specifiche per svolgere le attività di manutenzione antincendio, oltre che essere abilitata all'esecuzione di lavori di cui all'art. 1, comma 2 lettera "g" del D.M. 22-01-2008 n° 37 e ss.mm.ii.

Parte 3

ONERI GENERALI A CARICO DELLA DITTA

- dovrà predisporre e presentare prima dell'esecuzione dei lavori i seguenti documenti:
 - a. copia visura camerale;
 - b. elenco del personale dipendente da impiegarsi per i lavori oggetto della presente richiesta, corredato delle fotocopie dei documenti d'identità di ciascun dipendente e i documenti che asseverino il rapporto di lavoro con la Ditta (ad. es. il Mod. UNILAV). L'Amministrazione si riserva di effettuare dei controlli circa il gradimento del personale dipendente, e in maniera insindacabile potrà valutare l'opportunità di consentire l'accesso anche solo temporaneo dello stesso. La Ditta non potrà appellarsi su tale determinazione;
 - c. elenco dei mezzi da impiegarsi per i lavori oggetto della presente richiesta che intende far accedere nell'ambito aeroportuale, corredato delle fotocopie delle carte di circolazione e tagliandi assicurativi di ogni mezzo indicato;
 - d. Piano Operativo di Sicurezza, su cui dovranno essere menzionate, tra l'altro, le attrezzature a norma impiegate per l'abbassamento al piano di calpestio in sicurezza dei boiler da rimuovere e il sollevamento di quelli nuovi.
- in riferimento a quanto disposto dal D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 e ss.mm.ii., la Ditta appaltatrice, prima dell'inizio dei lavori, dovrà presentare una dichiarazione degli adempimenti previsti dal D.Lgs. stesso, in particolare:
 - a. di attenersi alle misure generali di tutela previste per la salute e la sicurezza dei lavoratori;
 - b. di attenersi e di aver adempiuto a quanto previsto circa gli obblighi del datore di lavoro;
 - c. di adempiere a quanto dettato circa la riunione periodica, se la Ditta rientra in tale categoria.
 - d. in detta dichiarazione, la Ditta dovrà inoltre indicare ed eventualmente allegare il relativo documento:
 - e. azienda (ragione sociale);
 - f. sede sociale;
 - g. nominativo del datore di lavoro;
 - h. committente (sede dell'unità produttiva a cui fa riferimento il documento);
 - i. attività svolta o esercitata (oggetto della Ditta);
 - j. nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione;
 - k. nomina e accettazione del medico competente;
 - l. nominativo del rappresentante della sicurezza dei lavoratori;
 - m. di aver informato il personale sul lavoro che dovrà svolgere, indicando i rischi ed i pericoli; di averlo formato e dotato di tutti i d.p.i. necessari al corretto e sicuro svolgimento del lavoro, così come previsto dalla vigente normativa;
 - n. matricola INPS, INAIL e Cassa Edile;
 - o. di effettuare la manutenzione prevista dalle norme e dai libretti di uso e manutenzione delle attrezzature e strumentazioni impiegate dal proprio personale nell'esecuzione del presente Servizio.

Tale dichiarazione, dovrà essere firmata dal legale rappresentante della Ditta appaltatrice.
- La Ditta appaltatrice adotterà tutte le cautele e disposizioni atte a garantire l'incolumità del personale addetto ai lavori in ambienti in cui si svolgono lavorazioni che sviluppino gas, liquami e radiazioni nocive.
- L'orario di lavoro dovrà essere concordato con il personale tecnico dell'Amministrazione designato e comunque all'interno dell'orario di servizio;
- La Ditta appaltatrice assume ogni responsabilità per i danni eventualmente causati durante tutte le fasi di predisposizione, esecuzione, di smontaggio del cantiere, di collaudo, di trasporti, di allontanamento del materiale a rifiuto e in qualsiasi altra operazione ai beni dell'Amministrazione o a terzi nonché al personale militare e civile presente nelle zone di lavoro e nelle immediate vicinanze interessate da allestimenti di cantiere. La Ditta stessa non potrà invocare a sua discolpa la insufficiente vigilanza da parte del personale designato da questa amministrazione e dovrà provvedere a riparare a sue cure e spese i danni di cui sopra nel più breve tempo possibile.

Tenuto conto della tipologia dei lavori in epigrafe e della loro durata prevista non superiore a 5 uomini-giorno, non si applica, ai sensi del comma 3-bis art. 26 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81, l'obbligo dell'elaborazione del DUVRI di cui al comma 3 del medesimo D.L.

ADDETTO SEZ. COORD. TECNICO
Lgt. A. Maurizio MASTRIA

IL CAPO SERVIZIO MANUT. INFRASTRUTTURE f.f.
Magg. G. Antonio PIO

Parte 1

SPECIFICA TECNICA ALLEGATA ALLA RICHIESTA N° 15-SCT-2025

RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITÀ DELLA LINEA IDRANTI ANTINCENDIO A PARETE. MANUFATTO "ALLOGGI PER UFFICIALI E ALLIEVI" PG79.

Con il presente lavoro si intende compensare la Ditta appaltatrice di tutti gli oneri derivanti dagli interventi volti a ottenere il ripristino dell'efficienza della linea idranti a parete a servizio della palazzina Alloggi Ufficiali come meglio descritto nella stessa Nota Preliminare.

L'intervento in parola comprende essenzialmente:

- Intervento di sostituzione n. 3 cassette A/I per attacco motopompa VV.F. (circa 57x43x26 la ditta è comunque tenuta ad effettuare il sopralluogo per prendere le corrette misure del materiale da ordinare) con altrettante nuove di tipologia omologata ed a norma, compreso la fornitura ed installazione di n. 3 cartelli "attacco motopompa VV.F.";
- Sostituzione di un vetro per cassetta idrante di tipologia omologata ed a norma (circa 57x42,5) La ditta è comunque tenuta ad effettuare il sopralluogo per prendere le corrette misure del materiale da ordinare;
- Sostituzione di n. 2 rubinetti idrante UNI 70 con altrettanti nuovi di tipologia omologata ed a norma. La ditta è comunque tenuta ad effettuare il sopralluogo per prendere le corrette misure del materiale da ordinare;
- Rimozione e smaltimento di tutti i materiali rimossi e non efficienti;
- Rilascio della Dichiarazione di Conformità 37/2008 corredata della Relazione Tipologica dei materiali utilizzati, delle schede tecniche e delle omologazioni, oltre che di ogni altra certificazione prevista per legge.

e compreso gli oneri le verifiche le eventuali regolazioni occorrenti.

La Ditta appaltatrice dovrà presentare alla Direzione Lavori, prima di dare corso alla fornitura ed alla successiva posa in opera, il materiale tecnico-descrittivo dei prodotti che si intende fornire e provvedere all'acquisto solo dopo l'accettazione. Tutti i materiali dovranno pervenire sigillati e recanti chiaramente marca e denominazione, e dovranno essere posti in opera prestando particolare cura e attenzione e comunque secondo quanto prescritto dalla casa produttrice.

Tutte le opere prima di essere eseguite, saranno concordate con la DD.LL. e con il Responsabile del Manufatto presso cui dovranno realizzarsi gli interventi, e realizzate compatibilmente con l'esercizio delle altre attività svolte nell'ambiente di lavoro.

La Ditta appaltatrice sarà responsabile degli eventuali danni provocati anche alle altre opere e/o impianti durante l'esecuzione dei lavori, e alle cui riparazioni dovrà provvedere a propria cura e spese, salvo eventuale rivalsa e richiesta di maggiori danni per avarie provocate dai malfunzionamenti degli impianti.

Nel prezzo è compreso:

- ogni altro organo ed accessorio occorrente e non specificatamente menzionato;
- gli oneri per la manodopera comune, qualificata o specializzata da impiegarsi;
- la rimozione delle unità inefficienti, il carico, il trasporto con qualsiasi mezzo e a qualsiasi distanza e lo scarico e smaltimento secondo le vigenti normative;
- le opere murarie, metalliche, elettriche, di carpenteria varie e mensolame eventualmente occorrenti;
- la verniciatura delle parti in ferro e la pitturazione di parti murarie;
- gli oneri relativi alla sicurezza per l'uso, il montaggio e lo smontaggio di eventuali opere provvisorie quali scale, trabattelli o ponteggi di qualunque tipologia od altro;
- l'uso di idonei mezzi di sollevamento

e compreso altresì ogni altro onere e magistero, principale e accessorio, per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte e gli impianti perfettamente funzionanti.

Prima della presentazione dell'offerta la Ditta dovrà effettuare il sopralluogo al fine di prendere visione delle opere da eseguire, previo accordi con il Servizio Manutenzione Infrastrutture.

Punto di Contatto:

Lgt Maurizio Mastria 0832-264323

Parte 2

REQUISITI DELLA DITTA

- la ditta deve possedere le competenze tecniche specifiche per svolgere le attività di manutenzione antincendio, oltre che essere abilitata all'esecuzione di lavori di cui all'art. 1, comma 2 lettera "g" del D.M. 22-01-2008 n° 37 e ss.mm.ii.

Parte 3

ONERI GENERALI A CARICO DELLA DITTA

- dovrà predisporre e presentare prima dell'esecuzione dei lavori i seguenti documenti:
 - a. copia visura camerale;
 - b. elenco del personale dipendente da impiegarsi per i lavori oggetto della presente richiesta, corredato delle fotocopie dei documenti d'identità di ciascun dipendente e i documenti che asseverino il rapporto di lavoro con la Ditta (ad. es. il Mod. UNILAV). L'Amministrazione si riserva di effettuare dei controlli circa il gradimento del personale dipendente, e in maniera insindacabile potrà valutare l'opportunità di consentire l'accesso anche solo temporaneo dello stesso. La Ditta non potrà appellarsi su tale determinazione;
 - c. elenco dei mezzi da impiegarsi per i lavori oggetto della presente richiesta che intende far accedere nell'ambito aeroportuale, corredato delle fotocopie delle carte di circolazione e tagliandi assicurativi di ogni mezzo indicato;
 - d. Piano Operativo di Sicurezza, su cui dovranno essere menzionate, tra l'altro, le attrezzature a norma impiegate per l'abbassamento al piano di calpestio in sicurezza dei boiler da rimuovere e il sollevamento di quelli nuovi.
- in riferimento a quanto disposto dal D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 e ss.mm.ii., la Ditta appaltatrice, prima dell'inizio dei lavori, dovrà presentare una dichiarazione degli adempimenti previsti dal D.Lgs. stesso, in particolare:
 - a. di attenersi alle misure generali di tutela previste per la salute e la sicurezza dei lavoratori;
 - b. di attenersi e di aver adempiuto a quanto previsto circa gli obblighi del datore di lavoro;
 - c. di adempiere a quanto dettato circa la riunione periodica, se la Ditta rientra in tale categoria.
 - d. in detta dichiarazione, la Ditta dovrà inoltre indicare ed eventualmente allegare il relativo documento:
 - e. azienda (ragione sociale);
 - f. sede sociale;
 - g. nominativo del datore di lavoro;
 - h. committente (sede dell'unità produttiva a cui fa riferimento il documento);
 - i. attività svolta o esercitata (oggetto della Ditta);
 - j. nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione;
 - k. nomina e accettazione del medico competente;
 - l. nominativo del rappresentante della sicurezza dei lavoratori;
 - m. di aver informato il personale sul lavoro che dovrà svolgere, indicando i rischi ed i pericoli; di averlo formato e dotato di tutti i d.p.i. necessari al corretto e sicuro svolgimento del lavoro, così come previsto dalla vigente normativa;
 - n. matricola INPS, INAIL e Cassa Edile;
 - o. di effettuare la manutenzione prevista dalle norme e dai libretti di uso e manutenzione delle attrezzature e strumentazioni impiegate dal proprio personale nell'esecuzione del presente Servizio.

Tale dichiarazione, dovrà essere firmata dal legale rappresentante della Ditta appaltatrice.
- La Ditta appaltatrice adotterà tutte le cautele e disposizioni atte a garantire l'incolumità del personale addetto ai lavori in ambienti in cui si svolgono lavorazioni che sviluppano gas, liquami e radiazioni nocive.
- L'orario di lavoro dovrà essere concordato con il personale tecnico dell'Amministrazione designato e comunque all'interno dell'orario di servizio;
- La Ditta appaltatrice assume ogni responsabilità per i danni eventualmente causati durante tutte le fasi di predisposizione, esecuzione, di smontaggio del cantiere, di collaudo, di trasporti, di allontanamento del materiale a rifiuto e in qualsiasi altra operazione ai beni dell'Amministrazione o a terzi nonché al personale militare e civile presente nelle zone di lavoro e nelle immediate vicinanze interessate da allestimenti di cantiere. La Ditta stessa non potrà invocare a sua discolorpa la insufficiente vigilanza da parte del personale designato da questa amministrazione e dovrà provvedere a riparare a sue cure e spese i danni di cui sopra nel più breve tempo possibile.

Tenuto conto della tipologia dei lavori in epigrafe e della loro durata prevista non superiore a 5 uomini-giorno, non si applica, ai sensi del comma 3-bis art. 26 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81, l'obbligo dell'elaborazione del DUVRI di cui al comma 3 del medesimo D.L.

ADDETTO SEZ. COORD. TECNICO
Lgt.  Maurizio MASTRIA

IL CAPO SERVIZIO MANUT. INFRASTRUTTURE f.f.
Magg.  Antonio PIO