



AERONAUTICA MILITARE
COMANDO LOGISTICO
10° REPARTO MANUTENZIONE VELIVOLI
COMPRESSORI CARRELLATI

Progr.	UBICAZIONE	COMPRESSORE CON ESSICCATORE E SERBATOIO				
		Marca	Modello	Capacità Serbatoio (Lt)	Anno Compressore	Manutenzione ordinaria come da libretto di uso e manutenzione
1	Deposito Centrale MB339 PG 163	FINI	BK119-90L-5,5 AP-PNEUM	100 litri	2014	SEMESTRALE BIENNALE DECENNALE
2	Nucleo Manutenzione Accessori Idraulici PG 28	FINI	BK119-90L-5,5 AP-PNEUM	100 litri	2014	SEMESTRALE BIENNALE DECENNALE
3	Cabina Verniciatura Barriere PG 30	NUAIR	N7TC801NUA	500 litri	2024	ANNUALE
4	Nucleo Riparazioni Strutturali PG 28	FINI	SUPERTIGER 265M (230/50) FINI	50 litri	2013	SEMESTRALE BIENNALE DECENNALE

Progr.	UBICAZIONE	COMPRESSORE CON ESSICCATORE E SERBATOIO				
		Marca	Modello	Capacità Serbatoio (Lt)	Anno Compressore	Manutenzione ordinaria come da libretto di uso e manutenzione
5	Nucleo Manutenzione Calibrazione Attrezzatura AGE PG 30	FIAC	1483000000	100 litri	2012	ANNUALE BIENNALE DECENNALE
6	VIGIMAGAER PG 128	FINI	BK119-90L-5,5 AP-PNEUM	100 litri	2015	SEMESTRALE BIENNALE DECENNALE
7	Nucleo Equipaggiamenti Mezzi di Sopravvivenza PG 98	FINI	BK119-90L-5,5 AP-PNEUM	100 litri	2014	SEMESTRALE BIENNALE DECENNALE
8	Laboratorio Metrologico / Nucleo Calibrazione AGE Elettronico PG 42	ABAC	A29 100 CM2	100 litri	2015	SEMESTRALE ANNUALE DECENNALE DA SOSTITUIRE RACCORDO DRENAGGIO CONDENSA ACQUA

Progr.	UBICAZIONE	COMPRESSORE CON ESSICCATORE E SERBATOIO				
		Marca	Modello	Capacità Serbatoio (Lt)	Anno Compressore	Manutenzione ordinaria come da libretto di uso e manutenzione
9	Nucleo Generatori ed Equipaggiamenti Elettrici PG 41	FIAC	CRM 102 PL	100 litri	2012	TRIMESTRALE BIENNALE DECENNALE
10	Nucleo Attrezzatura PG 39	FINI	TIGER MK 265	24 litri	2014	SEMESTRALE BIENNALE

Ulteriori Informazioni

L'attività in parola dovrà essere effettuata secondo quanto previsto dai manuali di uso e manutenzione delle attrezzature in oggetto ed in armonia per gli aspetti antinfortunistici con il D.Lgs. 81/2008.

Il servizio dovrà essere condotto secondo le seguenti modalità:

- la prestazione dovrà avvenire secondo il calendario indicato nei libretti di manutenzione salvo quanto diversamente concordato tra le parti;

- ogni eventuale ulteriore prescrizione prevista nell'ambito del DUVRI

Interventi imprevisti e non programmati:

- la ditta deve garantire la capacità di intervento a fronte di eventuali inefficienze **entro tre giorni** lavorativi dal momento della comunicazione mezzo e-mail da parte del Direttore Esecutivo del Contratto con la richiesta formale dell'intervento;

- nel caso in cui si debba procedere alla sostituzioni di parti, non previsti nella manutenzione ordinaria, la ditta prima di procedere a qualsiasi intervento dovrà inviare mezzo PEC, una relazione tecnica con un dettagliato preventivo di spesa;

- il 10° R.M.V. ad insindacabile giudizio e compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, si riserva la facoltà di valutare la congruità del suddetto preventivo e autorizzarne l'intervento;

- la ditta dovrà impegnarsi ad adottare ogni altro accorgimento tecnico ed organizzativo anche sul piano antinfortunistico ancorchè non menzionato nel presente Capitolato Tecnico, ma necessario per l'esecuzione a norma di legge delle lavorazioni in parola;
- il materiale inefficiente oggetto di sostituzione dovrà essere smaltito in adempimento ad i requisiti di legge specifici per ciascuna tipologia di rifiuto a cura della ditta aggiudicataria che dovrà provvedere a darne evidenza all' Ente committente;
- registrazione degli interventi sul registro di manutenzione.

Sono da considerarsi inclusi nella fornitura del servizio:

- prestazioni di manodopera specializzata;
- la fornitura di materiale (prodotti consumabili) e ogni eventuale elemento (parti di ricambio, ecc.) la cui sostituzione è già prevista dai manuali di uso e manutenzione o norme di legge.